



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN



**Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d.
28. april 2014 kl. 16.00**

**Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen
Skibevej 2, 4930 Maribo**

**Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter
Bring-Larsen**



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Indholdsfortegnelse:

Side:

1. Gennemgang af forslag til plan for risikobaseret dimensionering af Lolland-Falster Brandvæsen
2. Overordnet budgetforslag for 2015
3. Politisk stillingtagen til byggesagsbehandling af visse landbrugsbygninger
4. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum Riddersborgparken
5. Orientering om Borgmesterbrev til Forsvarsministeren og de Beredskabsfaglige ordfører
6. Orientering om sammenlægningsstatus og hjemmeside for LFBV
7. Eventuelt

Underskriftsblad



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

1. Gennemgang af forslag til plan for risikobaseret dimensionering af Lolland-Falster Brandvæsen

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til beredskabsloven skal det kommunale redningsberedskab udarbejde et forslag til plan for risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Planen danner det samlede grundlag for kommunernes serviceniveau for det kommunale redningsberedskab. Planen skal, efter behandling i beredskabskommissionen, indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, hvorefter den skal vedtages i et møde i kommunalbestyrelserne. Planen skal revideres efter behov, dog mindst en gang i hver kommunale valgperiode.

Idet planen, som ovenfor beskrevet, fastlægger serviceniveauet for det samlede arbejde i Lolland-Falster Brandvæsen og følger den kommunale valgperiode, har det, som følge af sammenlægningen pr. 1. januar 2014 af Lolland Brandvæsen og Guldborgsund Redningsberedskab, været nødvendigt at udarbejde en samlet plan for det nye fælles kommunale redningsberedskab. Der er ved udarbejdelse af planen taget udgangspunkt i de nuværende to kommuners planer og de tidligere fastlagte serviceniveauer for de to kommuner, herunder således også de indgåede kontrakter med Falck og udfordringerne som følge af nedlæggelsen af det kommunale støttepunkt i Nyk. F.

Selvom Lolland og Guldborgsund Kommuner har etableret et fælleskommunalt redningsberedskab, er det fortsat de to kommunalbestyrelser, der jf. lovgivningen er ansvarlige for et tilstrækkeligt kommunalt redningsberedskab, hvorfor planen efter behandling i den fælles beredskabskommission og udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, skal vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser i et møde.

Idet planforslaget er meget omfattende, vil det blive fremsendt særskilt på CD-ROM til beredskabskommissionens medlemmer.

Da planen omhandler alle dele af Lolland-Falster Brandvæsen vil de to afdelingsledere/vicebrandchefer deltage under gennemgangen af planforslaget.

LOVGRUNDLAG:

Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen.

ØKONOMI:

Planforslaget indebærer ingen økonomiske konsekvenser.

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Hvorvidt det udarbejde planforslag kan godkendes af beredskabskommissionen og fremsendes til beredskabsstyrelsen for udtalelse

INDSTILLING:

Beredschabschefen indstiller at beredskabskommissionen godkender det udarbejdede planforslag.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Godkendt som indstillet

BILAG:

- Planforslag for risikobaseret dimensionering af Lolland-Falster Brandvæsen (fremsendes særskilt på CD-ROM).



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

2. Overordnet budgetforslag for 2015

SAGSFREMSTILLING:

For at sikre brandvæsnets budgetproces, er der udarbejdet et overordnet budgetforslag for brandvæsnets budget 2015.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2014 og er fremskrevet i henhold til de gældende fremskrivningsprocenter fra KL og den gældende fremskrivningsprocent for Falck. Løn fremskrives med 2 % og øvrige udgifter, herunder Falck-kontrakterne med 2,1 %

Budgetforslaget er opdelt i 3 hovedområder:

1. Falck-kontrakter. 20.220.900 kr.
2. Personale, herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø. 11.220.000 kr.
3. Drift, herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige. 3.317.190 kr.

LOVGRUNDLAG:

Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen

ØKONOMI:

Budgettet er alene fremskrevet i forhold til budget 2014

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Om det fremlagte budgetforslag kan benyttes til brandvæsnets endelige budgetlægning for 2015.

INDSTILLING:

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning om den videre brug af budgetforslaget.



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Tiltrådt

BILAG:

- Ingen



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

3. Politisk stillingtagen til byggesagsbehandling af visse landbrugsbygninger

SAGSFREMSTILLING:

Forebyggelse af brand i bygninger er for visse bygningskategorier fastlagt i både byggeloven og beredskabsloven, herunder skal også en række landbrugsejendomme byggesagsbehandles efter beredskabsloven.

Beredskabsloven stiller således krav om at halmlader underlægges beredskabslovens regelsæt om tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder (TF Visse). Disse krav medfører at de fleste halmlader skal udføres med brandventilation.

Etablering af brandventilation er ofte et væsentligt fordyrende krav til den enkelte bygning.

Eksempelvis vil en landmand, der ønsker at opføre en halmlade med spær af stål, sider af stål og tag af stål eller eternit, blive stillet overfor et krav om brandventilation, dette gøres med henvisning til at sikre slukningsarbejdet.

Det er brandvæsnets opfattelse af dette krav er en unødvendig fordyrelse af halmlader med eternittag, der alene opføres til opbevaring af halm og hvor der i byggetilladelsen indføres en skriftlig begrænsning omhandlende brugen af laden.

Lolland-Falster Brandvæsen skal, som alternativ til kravene fra beredskabsloven, foreslå, at beredskabskommissionen træffer beslutning om fravigelse af kravet om brandventilation, ved opførelse af halmlader med eternittag.

Begrundelse for dette er at der ved en brand i en halmlade med eternit på taget, vil blive skabt naturlig ventilation idet eternitten springer pga. varmeudviklingen fra oplaget. Halm har den egenskab, at der ved antændelse sker en meget hurtig varme- og røgudvikling som gør almindelig slukningen stort set umulig og brandvæsnets indsats kun kan foretages udefra og i øvrigt har begrænset virkning.

Det skal understreges at forslaget ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Beredskabschefen skal derfor anbefale at beredskabskommissionen retter henvendelse til Beredskabsstyrelsen med henblik på at få ændret reglerne, således at halmlader med fuldt dækkende eternittag, fritages for kravet om brandventilation.

Lolland Falster Brandvæsen foreslår, som følge af ovenstående, at beredskabskommissionen fastlægger en praksis, der medfører at de omtalte halmlader med eternittag kan godkendes uden brandventilation.

Såfremt laden skal bruges til andet end halm skal der foretages fornyet byggesagsbehandling.



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOVGRUNDLAG:

Beredskabsloven.

ØKONOMI:

Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet.

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Hvorvidt beredskabskommissionen vil fastlægge en praksis, der medfører at de omtalte halmlader med eternittag kan godkendes uden brandventilation.

INDSTILLING:

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning om fastlæggelse af praksis for brandvæsnets behandling af byggesager vedr. halmlader

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Byggesager om halmlader sagsbehandles efter gældende regler. Lolland-Falster Brandvæsen udarbejder skrivelse til Beredskabsstyrelsen, som underskrives af Borgmestrene.

BILAG:



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

4. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum Riddersborgparken

SAGSFREMSTILLING:

ARKITEMA ARCHITECTS har, som totalrådgiver for Nakskov Almene Boligselskab, ansøgt Lolland-Falster Brandvæsen om tilladelse til nedlæggelse af en række sikringsrum, samt nedlæggelse af en række nødudgange/flugtveje på de tilbageværende sikringsrum.

Ansøgningen fremsendes som følge af boligselskabets ændring af bebyggelsen i Riddersborgparken, hvor boligomfanget reduceres fra 414 til 191 boliger. Reduktionen medfører at en række boligblokke nedrives og at kældrene med sikringsrum opfyldes.

Jf. "Lov om beskyttelsesrum" § 20 stk. 2, kan kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning.

Lolland-Falster Brandvæsen vurderer at den beskrevne ændring af bygningsmassen i Riddersborgparken, opfylder lovens § 20 stk. 2 om nedlæggelse af sikringsrum uden krav om etablering af erstatningsrum.

I modsætning til ovenstående åbner loven ikke mulighed for at nedlægge nødudgange/flugtveje på de tilbageværende sikringsrum. Dette skyldes at flugtvejene er etableret i forhold til en samlet byggeteknisk sagsbehandling af sikringsrummet som sikringsrum og ikke som kælderrum.

LOVGRUNDLAG:

Lov om beskyttelsesrum og Byggeloven

ØKONOMI:

Ingen

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Om det overfor Lolland Byråd kan anbefales at der gives tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum i Riddersborgsparken og ændring af flugtvejsforhold for de tilbageværende.



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

INDSTILLING:

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen fremsendes til Lolland Byråd med følgende anbefaling:

- Nedlæggelse af sikringsrum i Riddersborgparken kan gennemføres i henhold til fremsendte ansøgning. Tilladelsen gives i jf. "Lov om beskyttelsesrum" § 20 stk. 2, såfremt dette sker uden økonomiske konsekvenser for Lolland Kommune.
- Der kan ikke gives tilladelse til de ansøgte ændringer af nødudgangs-/ flugtvejsforholdene på de resterende sikringsrum, idet "lov om beskyttelsesrum" ikke åbner mulighed for dette og flugtvejsforholdene er etableret som følge af en samlet byggeteknisk sagsbehandling af rummene, som sikringsrum med stor personbelastning.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Besluttet som indstillet

BILAG:

- Ansøgning fra ARKITEMA ARCHITECTS



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

5. Orientering om Borgmesterbrev til Forsvarsministeren og de Beredskabsfaglige ordfører.

Beredskabschefen har, på vegne af de to borgmestre, fremsendt vedlagte skrivelse til forsvarsministeren og de beredskabsfaglige ordførere.

LOVGRUNDLAG:

Beredskabsloven

ØKONOMI:

Ingen

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Orientering

INDSTILLING:

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen tages til efterretning.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Taget til efterretning

BILAG:

- Borgmesterbrev til forsvarsministeren og de beredskabsfaglige ordførere



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

6. Orientering om sammenlægningsstatus og hjemmeside for LFBV

Beredskabschefen orienterer kort om status på sammenlægningen og om brandvæsnets nye hjemmeside som kan findes på WWW.LFBV.DK

LOVGRUNDLAG:

Beredskabsloven

ØKONOMI:

Ingen

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Orientering

INDSTILLING:

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen tages til efterretning.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Taget til efterretning

BILAG:

- Ingen



LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

7. Eventuelt

SAGSFREMSTILLING:

Beredskabskommissionens medlemmer har muligheden for at stille spørgsmål om brandvæsnet i sin helhed eller om enkelte detaljer.

Beredskabschefen vil orientere om evt. særlige sager, der kan være kommet til efter dagsordenens udsendelse.

LOVGRUNDLAG:

Ingen

ØKONOMI:

Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Intet

INDSTILLING:

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Næste møde tirsdag d. 28/6 kl. 13.00 forlægges til Rødby. Varighed til kl. 16.00, start med frokost.

ANDET:

Beredskabschefen gav en kort INFO om nye regler vedr. fyrværkeri.